

## APAVE SUDEUROPE SAS LABORATOIRE DE LYON TASSIN

Organisme accrédité par le COFRAC sous le n°1-1461

Essais Sur Produits 177, route de Sain-Bel

69160 TASSIN LA DEMI-LUNE

ERICO B.P. 31

Rue Charles Dallière

**42161 ANDREZIEUX BOUTHEON** 

# DOCUMENT DE SYNTHESE EVALUATION DE CONFORMITE

#### 1. PORTEE DE CE DOCUMENT

Le présent document constitue la synthèse du rapport APAVE n° 6944354-001-1 du 07/06/2013 qui donne le détail des résultats des contrôles et essais réalisés sur la gamme de produit.

#### 2. PRODUIT CONCERNE CARACTERISTIQUES SPECIFIEES

Dénomination : Gamme de supports de barres

Désignation : /

Marque/type : ERICO
 Régime de neutre : tous

Modèle : ERIFLEX AFBS-B600, SI-

ALP, ABS, CABS, UBS, CBS, FBSS, FBS, BS, RCBS, CFBS et UCFBS Numéro de série : /

Tension:

1000 Vac / 1500 Vdc

### 3. OBJECTIF DE LA MISSION (la portée est décrite dans notre rapport)

Évaluation de la conformité de la gamme de produit et de son dossier technique aux documents suivants :

⇒ NF EN 61439-1 – Edition Mars 2012

#### 4. CONCLUSION DU RAPPORT

La conclusion du rapport montre que le produit examiné est conforme aux prescriptions du (des) document(s) de référence.

Fait à Tassin le : 13/11/2017

Le responsable technique du laboratoire

Essais sur Produits

Document original immatériel

Limite de validité de ce document : 5 ans Xavier SCHMITT

Ce document n'est pas un rapport établi au titre d'un Organisme Notifié, il est une synthèse de la mission réalisée par l'APAVE et seul le rapport complet peut-être utilisé comme référence. Il ne se substitue pas à la déclaration de conformité que le constructeur doit établir pour la mise sur le marché de l'UNION EUROPEENNE et ne peut pas être utilisé comme moyen de garantie de la conformité au type de l'ensemble de la production. Sa reproduction n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.